

AENOR



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002629

AENOR certifica que | AENOR certifies that

ABB STOTZ KONTAKT, GmbH

Domicilio social / Registered office
EPPELHEIMER STR. 82
69123 HEIDELBERG (Alemania)

Suministra el producto
Supplies the product
**Interruptor automático magnetotérmico
Circuit-Breakers for overcurrent protection for
household and similar installation**

conforme con / in compliance with
UNE-EN 60898-1:2020 (EN 60898-1:2019)

Referencias
References
Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site
EPPELHEIMER STR. 82
69123 HEIDELBERG (Alemania)

Esquema de evaluación
Assessment scheme
Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific
Rules RP 030.15.

Primera emisión / First issued
Expiración / Validity
2024-05-07
2029-05-07

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002629

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: AEG

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
EH61 C06	1P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 C10	1P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 C16	1P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 C20	1P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 C25	1P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 C32	1P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 C40	1P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 C50	1P	230/400 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 C63	1P	230/400 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 NC40	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 NC50	1P+N	230 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61 NC63	1P+N	230 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61N C06	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61N C10	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61N C16	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61N C20	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61N C25	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
EH61N C32	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
EH62 C06	2P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
EH62 C10	2P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
EH62 C16	2P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
EH62 C20	2P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
EH62 C25	2P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
EH62 C32	2P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
EH62 C40	2P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
EH62 C50	2P	400 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
EH62 C63	2P	400 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C

Primera emisión / First issued 2024-05-07
Expiración / Validity 2029-05-07



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002629

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
EH63 C06	3P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
EH63 C10	3P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
EH63 C16	3P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
EH63 C20	3P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
EH63 C25	3P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
EH63 C32	3P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
EH63 C40	3P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
EH63 C50	3P	400 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
EH63 C63	3P	400 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C
EH64 C06	4P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
EH64 C10	4P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
EH64 C16	4P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
EH64 C20	4P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
EH64 C25	4P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
EH64 C32	4P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
EH64 C40	4P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
EH64 C50	4P	400 V~	50 A	6000 A	6000 A	3	C
EH64 C63	4P	400 V~	63 A	6000 A	6000 A	3	C

Primera emisión / First issued 2024-05-07
Expiración / Validity 2029-05-07



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com